

4286-1/2025

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2025. május 26. napján tartandó ülésére

Tárgy: Grosics Gyula sportcsarnok légtechnikai berendezés javítása

Mellékletek: 1. számú melléklet: VTS árajánlat

Előterjesztő: Biró Péter, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Biró Péter, ügyvezető, Kiss Lajos ügyvezető-helyettes

Előterjesztést jóváhagyta: Vasné Belics Orsolya műszaki irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2025.05.14.(jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Nagy Ildikó jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Vargáné Kurfis Erika pénzügyi vezető/helyettes* (szignója)

Tárgyalta: PB

A ülés*¹:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Grosics Gyula Sportcsarnok légtechnikai rendszerében az elmúlt időszakban több meghibásodás is tapasztalható volt, az energetikai korszerűsítéstől függetlenül, amelyek működésbeli problémákat okoztak, és beavatkozást tesznek szükségessé. Ennek megfelelően a Mogyoród Nonprofit Kft. a rendszer karbantartása és működőképességének biztosítása érdekében javítási munkákra kért és kapott árajánlatot.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Fontos megjegyezni, hogy a sportcsarnok teljes légtechnikai rendszerét eredetileg a VTS Service Kft. tervezte és telepítette, így a javításokat is célszerű és szakszerű indokok alapján ugyanennél a cégnél megrendelni.

A rendszer elemei egymással összehangoltan működnek, ezért a beavatkozásokat csak a gyártóval, illetve annak hivatalos partnereivel célszerű elvégeztetni. Emiatt nem került sor több ajánlat bekérésére.

A mellékelt árajánlat érvényessége: 2025.június 8. – előzetes egyeztetés alapján az érvényességi időt meghosszabbította a cég.

Az árajánlat két tételből áll:

1. **A sportcsarnok légtechnikai rendszerének egyik frekvenciaváltójának cseréje**, mivel a meglévő egység meghibásodott, nem biztosítja a szükséges vezérlést.
2. **Az öltözők és vizesblokkok légtechnikai automatikájának cseréje**, amelyek elhasználódtak, hibásan működnek, vagy nem reagálnak megfelelően a szabályozásokra. A hibafeltárást végző szakember egyáltalán nem javasolja a berendezés működtetését jelen állapotban.

A beérkezett árajánlat alapján a kivitelezési költségek az alábbiak szerint alakulnak:

Alkatrész költsége:	478.800 Ft + ÁFA	(Hibás 11kW frekvenciaváltó)
Munkadíj:	143.600 Ft + ÁFA	(frekvenciaváltó javítás díja kizárólagos)
Automatika csere:	2.856.300 Ft + ÁFA	(VS-21-es berendezés, kizárólagos költség + kábelezés beüzemelés, automatika elemek, segédanyagok, UPC3 vezérlő, HMI Advance, HMI Basic, NTC hőm érz. 4db, TCP/IP modul)
Teljes összeg:	3.478.700 Ft + ÁFA	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést!

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../. (..) sz. határozata

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja a Grosics Gyula Sportcsarnok légtechnikai rendszerének javítását a VTS Service által korábban telepített berendezésekhez kapcsolódóan, összesen nettó 3.478.700,-Ft+Áfa összeggel;
2. tudomásul veszi, hogy a javításra vonatkozó árajánlat kizárólag a VTS rendszer hivatalos szervizpartnere részéről került bekérésre, mivel a rendszer egyedi kialakítása ezt indokolja;
3. felhatalmazza a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. képviselőjét, a szükséges javításokra vonatkozóan jóváhagyott árajánlat alapján, az önkormányzat jogi képviselője által előkészített szerződés aláírására, és a beruházás lebonyolítására;
4. a kivitelezéshez szükséges 1.) pont szerinti fedezetet a 2025. évi költségvetés K334 *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata sora terhére biztosítja.*

Határidő: 2025. 09.30.

Felelős: Településüzemeltető Nonprofit Kft. Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2025. május 08.

*Biro Péter sk.
előterjesztő aláírása*

Tisztelt Kiss Lajos Úr!

Kiszállásunk során feltárt hibára küldöm javítási ajánlatunkat. Felmértünk továbbra egy plusz VS-21-es berendezést, melyre szintén elkészítettem javítási ajánlatunkat. Sajnos a régi automatika elemei már nem elérhetőek, így csak teljes automatika cserével tudjuk ezt javítani.

Az ajánlat érvényességi ideje: 30 naptári nap.

Projekt: 9_GYR_2010 Szent László Általános Iskola, Mogyoród

Alkatrész költsége:	478.800 Ft + ÁFA	(Hibás 11kW frekvenciaváltó)
Munkadíj:	143.600 Ft + ÁFA	(frekvenciaváltó javítás díja kiszállással)
Automatika csere:	2.856.300 Ft + ÁFA	(VS-21-es berendezés, kiszállási költség + kábelezés beüzemelés, automatika elemek, segédanyagok, UPC3 vezérlő, HMI Advance, HMI Basic, NTC hőm érz. 4db, TCP/IP modul)
Teljes összeg:	3.478.700 Ft + ÁFA	

Fizetés a munkavégzést követően, 15 napos banki átutalással történik.
Jelen ajánlat írásos visszaigazolása ügyfeleink részéről, aláírt megrendelésnek tekintendő, amely számla kiállításának alapjául szolgál.

- A munkadíj a munkavégzéshez szükséges állvány vagy ollós emelő bérleti és szállítási díját nem tartalmazza.
- A javítás során a megrendelő biztosítja a munkaterületet, a szükséges elektromos áramot és vizet.
- A munkavégzés munkaidőben, előre egyeztetett időpontban, munkanapokon 8:00-16:30 között történnek. A munkaidőn kívüli, illetve hétvégi karbantartás díjai az itt feltüntetett díjaktól eltérőek.

A megrendelésben kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Cég neve:	
Cég telephelye:	
Cég levelezési címe:	
Cég adószáma:	
Munkavégzés címe:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy telefonszáma:	

Várjuk szíves megrendelését!

Tisztelettel,



Nagy Szilárd

Senior értékesítési vezető

1087 Budapest

Hungária krt. 30/A

mobil +36 30 254 3563

iroda +36 1 436 0100

fax +36 1 439 1636

GMAP

hungary@vtsgroup.com

szilard.nagy@vtsgroup.com

[www.vtsgroup.hu]www.vtsgroup.hu

