



PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
TŰZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

**2026 évi, Forma I. verseny idejére kitelepülő kereskedelmi és vendéglátó egységekkel
szembeni
tűzvédelmi követelmények**

Az egyes létesítményekkel kapcsolatos főbb tűzvédelmi követelmények:

- A területet a száraz aljnövényzettől meg kell tisztítani.
- A tűzoltóság hívószámát jól látható helyen angol és német nyelven is ki kell függeszteni. (112)
- A tűzoltóság hívására alkalmas eszközt (telefon) a működés ideje alatt a helyszínen kell tartani.
- Minden üzlet, illetve megkezdett 100 m² után egy darab legalább 34A; 183B tűz oltására alkalmas, ellenőrzött tűzoltó készüléket (6kg-os porral oltó) a helyszínen kell tartani.
- Színpadok minden megkezdett 50 m² után egy darab legalább 34A; tűz oltására alkalmas, ellenőrzött tűzoltó készüléket a helyszínen kell tartani.
- Szabadtéri gépjármű tárolók, parkolók területén minden megkezdett 1000m² után 55A,233B, C tűz oltására alkalmas, ellenőrzött tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani (2db 6kg-os porral oltó vagy 1db 12 kg-os porral oltó).
- 50 főt meghaladó befogadóképességű helyiség esetén a működés idejére a 101/2023 (XII.30.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni melyet, jól látható helyen ki kell függeszteni.
- Az alkalmazottakat a munkába állás előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, melyet dokumentálni kell.
- Azokban az esetekben, amikor a kereskedelmi egység területén kialakított villamos energia ellátás biztosítása villanyszerelő általi csatlakozással valósul meg, a kialakítás megfelelőségét igazoló szerelői nyilatkozatot a helyszínen kell tartani.
- Gázpalackról üzemeltetett berendezések csak nyomáscsökkentő felszerelése mellett, a környezetükre gyújtási veszélyt nem jelentő módon használhatók.
- Nyílt láng használatával járó tevékenység a Hungaroring Sport Zrt. tűzvédelmi szabályzatának, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, írásban kiadott engedély birtokában végezhető.